

**Informacja EkoGłóg Sp. z o.o. w Głógowie Małopolskim o jakości wody wodociągowej z wodociągu Rogoźnica – miejsce poboru SUW Rogoźnica, ul. M. Kolbego za Luty 2025r.**

**Wodociąg Rogoźnica zasila w wodę: miasto Głógów Mlp. obręb Rogoźnica i Wola Cicha, Lipie**

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

| Wskaźnik                                                | j.m.                  | Dopuszczalny zakres                 | wynik |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Liczba Escherichia coli                                 | jtk/100ml             | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0     |
| Liczba bakterii grupy coli                              | jtk/100ml             | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0     |
| Liczba Enterokoków                                      | jtk/100ml             | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0     |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C                  | jtk/ml                | -; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0     |
| pH                                                      | -                     | 6,5 - 9,5                           | 7,2   |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C (in-situ) | µS/cm                 | od 0 do 2500 µS/cm                  | 290   |
| Barwa                                                   | mg/l Pt               | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294)         | <5    |
| Mętność                                                 | NTU                   | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294)         | 0,28  |
| Liczba progowa smaku (TFN)                              | -                     | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294)         | 1     |
| Liczba progowa zapachu (TON)                            | -                     | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294)         | 1     |
| Żelazo                                                  | µg/l                  | ≤200                                | 6,3   |
| Mangan                                                  | µg/l                  | ≤50                                 | 7,6   |
| Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) | mg/lCaCO <sub>3</sub> | od 60 do 500                        | 76    |